

ТСЖ "Чапаева, 23"

Председателю правления  
Д.А. Тонкушину

620142, Свердловская область, , Екатеринбург,  
Улица, Чапаева, 23

28.08.2017 № 71303-09-05/24987

на № 02/08 от 17.08.2017

### ***О качестве ГВС***

В ответ на Ваше обращение о заниженной температуре горячего водоснабжения поясняем следующее:

В межотопительный период, тепловые источники работают в одну сеть. Температура подачи теплоносителя от источника не ниже 75°C, в соответствии с режимной картой отпуска тепловой энергии.

Понижение температуры на вводах потребителей объясняется действующей в г. Екатеринбурге тупиковой схемой горячего водоснабжения (ГВС), т.е. отсутствием циркуляции в летний период. Данная схема принята с 1963г. и подтверждается, Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР №1 ПС от 04.01.82г.

Тупиковая схема, а также сниженный объем потребления горячей воды жителями города в последние годы привело к низкой скорости движения воды и как следствие к естественному остыванию теплоносителя.

Для решения данной проблемы необходимо введение круглогодичной циркуляции, а также во исполнении Федерального закона № 190 «О теплоснабжении» перевод горячего водоснабжения на закрытую систему через техническое перевооружение тепловых сетей, оборудования СЦТ г.Екатеринбурга и реконструкций ИТП Потребителей.

С уважением,

Заместитель директора отделения по продажам ТЭ



О. Ю. Курочкина

